

國立曾文高級家事商業職業學校太陽能光電運動場暨屋頂空間設置太陽能光電發電設備計畫公開標租案 租賃標的清冊											
編號	租賃標的 建物名稱	公有房舍 管理單位	聯絡窗 口電話	建物 使用執照	樓層數	建物現 況 (建物 年份)	設置地址	設置建築物之坐落地 號	設置建築物之 建號	台電 供電 電壓	備註
1	行政大樓	國立曾文 高級家事 商業職業 學校	(06) 572207 9#509	(88)南工局使字 第 0023 號	地上 4 地下 1	88	臺南市麻 豆區和平 路 9 號	興國段 1268-0001 興國段 1269-0000	興國段 00212-026		
2	幼保大樓			(84)南工局使字 第 2449 號	地上 4	84		興國段 1269-0000	興國段 00212-025		
3	自強大樓			(61)建都使字第 703 號 (63)南建局使字 第 519 號 (64)南建局使字 第 764 號	地上 3	63		興國段 1269-0000	興國段 00212-013 興國段 00212-014		
4	餐旅大樓			(82)南工局使字 第 7553 號	地上 3	82		興國段 1269-0000	興國段 00212-015		
5	活水樓			(77)南建局使字 第 3609 號 (78)南工局使字 第 4119 號	地上 3	78		興國段 1269-0000	興國段 00212-027		
6	涵德樓			(73)南建局使字 第 003790 號 73.7 重新領照	地上 3	73		興國段 1269-0000	興國段 00212-021		
7	清道樓			(71)南建局使字 第 002791 號 (79)南工局使字	地上 3	71		興國段 1269-0000	興國段 00212-005		

				第 3617 號							
8	丙申樓			(71)南建局使字第 002168 號 (71)南建局使字第 004275 號	地上 3	71		興國段 1269-0000	興國段 00212-004		
9	排球場			無				興國段 1117-0000			必須 施作 項目
10	體育館			(70)南建局使字第 004708 號 (70)南建局使字第 004709 號	地上 3	70		興國段 1117-0000 , 興國段 1269-0000	興國段 00212-002		
11	籃球場風雨 球場屋頂			(101)南工使字第 04257 號	地上 1	101		興國段 1107-0000			
12	幼兒園屋頂			(76)南建局使字第 002975 號	地上 2	76		興國段 1269-0000	興國段 00212-020		



A. 屋頂型太陽光電

- 1: 行政大樓
- 2: 幼保大樓
- 3: 自強大樓
- 4: 餐旅大樓
- 5: 活水樓
- 6: 涵德樓
- 7: 清道樓
- 8: 丙申樓
- 10: 體育館
- 11: 籃球場風雨球場屋頂
- 12: 幼兒園屋頂

B. 太陽能光電運動場

(必作項目)

- 9: 排球場

需求說明:

一、有關併聯型系統輸出之併接方式，採原則併外線，若需併內線，由得標廠商與出租機關討論，並經出租機關及台電公司同意後始得併接。

二、屋頂型光電部分：各棟樓情況不一，完工後須使屋頂不漏水且含維修通道，評選時須說明施工方式。

三、太陽能光電運動場部分：

1. 太陽能光電運動場於球場邊線處，由地面起算至梁底，所有淨高皆達 7 公尺（含）以上。
2. 太陽能光電運動場屋頂不漏水含維修通道，評選時須說明施工方式。
3. 興建太陽能光電運動場如有破壞球場的部分後須依球場原有材質復原場地。
4. 太陽能光電運動場屋頂下方須安裝擋球裝置。
5. 太陽能光電運動場屋頂需安置天溝並將用 PVC 管將雨水導流至水溝。
6. 樹木修剪、移植或移除。
7. 破壞建築、設施等須復原。
8. 太陽能光電運動場屋頂支柱基座位置須配合本校球場規劃。
9. 球場支柱協助規劃預留 110V 電源插座，詳細位置與本校協商後再確認。
10. 台電受電站位置須經本校同意。
11. 除上述規畫說明外，本案應依契約書-太陽能光電運動場-設計原則 施作。